

监理工作联系单

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

编号：XDYGFFPX-2-851-4-4-6

致：云南强世建设工程有限公司、云南蓝创机电安装工程有限公司 施工项目部

事由：并网后消缺，带电施工事宜

1、2019年12月28日我方对施工现场进行巡视发现多数光伏线未绑扎，交流电缆放线不规范，电缆绑扎处未做电缆防护，配电箱内部有杂物，防火封堵未做，设备周围未做任何警示标识及安全防护，现场任何接地未做，现要求贵单位尽快安排人员进行整改。

2、目前项目已经并网，设备带电后续施工危险系数增加，要求贵单位做好安全交底，带电作业人员必须佩戴劳保用品，电气操作人员持证上岗，其他人员禁止靠近电气设备，使用完好的绝缘手套，人体对地保持可靠绝缘，施工现场安全员，技术人员全天在岗，确保施工人员及设备安全。

李科

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2019.12.28