

监 理 联 系 单

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNDQ-LXD-002

致：中易建设有限公司

事由：关于安全作业一事

内容：你单位承包施工的《陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目》：目前正在 5 号屋面光伏支架安装

- 1、由于 5 号屋面采光带为通长布置，施工人员无法避让行走，存在极大的安全隐患，现要求你方尽快布置临时通道，以保证施工人员人身安全；
- 2、屋面临时护栏围网脱落较多，为保证施工安全，现要求你方重新捆扎；
- 3、屋面施工垃圾较多，要求每天下班前将屋面垃圾清理干净；



抄送：咸阳正泰光伏发电有限公司

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 11 月 11 日

陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目
监理项目部

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。