

# 监理工作联系单

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD-012

致: 安徽臻杰建设工程有限公司施工项目部

抄送: 浙江正泰新能源开发有限公司(合肥)项目部

主题: 关于生产安全监督管理与执行

内容

监理对联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目厂房钢结构加固进行巡视检查,发现存在以下问题:

检查过程中发现 1#库拉条安装在升降车离开后仍有旧拉条拆除后未能及时取下,存在极大的安全隐患。现要求你方立即整改,并对现场施工人员进行安全教育,提高现场施工人员的安全意识。

整改完成后报监理验收合格后方可进行下一步施工。



项目监理机构(章):

专业监理工程师: 何相林

日期: 2020.4.12

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建