

监理工作联系单

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD-014

致: 安徽慧天新能源技术有限公司 施工项目部

抄送: 浙江正泰新能源开发有限公司(合肥) 项目部

主题: 关于吊装光伏组件安全工作

内容

监理对联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目厂房光伏组件吊装工作中, 发现存在以下问题:

吊车作业半径没隔离, 无关人员穿越, 现场没有加强警戒。现要求你方立即整改, 按要求加强作业防护措施。



项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期: 2020年5月27日



注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建