

监理工作联系单

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD-016

致: 慧天新能源技术有限公司施工项目部

抄送: 浙江正泰新能源开发有限公司(合肥)项目部

主题: 关于生产安全监督管理与执行

内容

监理对联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目屋面光伏施工进行巡视检查, 发现存在以下问题:

1、联宝(合肥)项目厂房屋面作业, 部分施工人员在施工作业时未佩戴安全帽, 现要求你施工方对此限期整改, 保障施工人员安全生产;

2、巡视过程中发现部分现场防火措施不到位。现要求你施工方配备足够的灭火器, 对施工现场做到安全防护, 确保安全文明施工。

整改完成后报监理验收合格后方可进行下一步施工。



项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期: 2020.7.8

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建