

监理工作联系单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补发电项目

编号：ZHJL-WZLT-LXD-005

致：浙江中天智汇安装工程有限公司 项目部

事由：

安全

内容：

- 1、施工现场生产楼基础桩坑围挡不完善，存在安全隐患。
- 2、焊接施工场地必须配备灭火器，电焊工持证上岗。
- 3、施工现场土方作业需有扬尘措施。
- 4、二级配电箱围挡、临边、临坡处必须悬挂警示标识标牌，

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。