

监理工作联系单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-LXD-010

致：浙江中天智汇安装工程有限公司 施工项目部

事由：关于升压站配电装置楼基础管桩承载力检验的事宜

内容：

升压站配电装置楼基础管桩施工完毕，即将进行后续施工。根据设计图纸要求和 GB 50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 5.5 钢筋混凝土预制桩 5.5.3 施工结束后应对承载力和桩身完整性等进行检验。

我监理项目部要求对基础管桩进行检验检测，合格后才能进行后续施工。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

徐厚原

日期：2019 年 11 月 20 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。