

监理工作联系单

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补发电项目

编号: ZHJL-WZLT-LXD-012

致: 浙江中天智汇安装工程有限公司

盐城市巨卓建设工程有限公司 项目部

事由:

安全

内容:

近期阴雨天气较多。为确保施工现场的安全,无事故发生,现本监理组就做好当前施工安全生产工作,做如下要求:

1、对工人做好天气施工安全技术交底,安排专人负责雨季施工期间的安全防护措施落实及检查工作;

2、要对施工现场的宿舍、伙房、办公室、仓库等临时设施进行一次全面的安全检查,重点检查临时宿舍和办公室,对存在安全隐患的,要立即采取措施,该加固的要进行加固,对不能保证人身安全的,要坚决予以整改到位;

3、对施工现场用电线路和电气设备进行检查,做好防潮措施;手持电动工具做好绝缘检查和空载检查;施工机具做好接地保护,定期进行检查,重复接地应符合规范要求;

4、及时清理施工区域内积水,不得在积水区域施工作业;

5、施工机具不要放置在易积水或易淋雨区域,确需放置在该区域要做好防雨、防淹措施,并及时清理积水。

6、进出车辆做好防滑措施,边坡处完善警示标识。

监理项目部(章): _____

总/专业监理工程师: _____

日 期: _____

注本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。