

监理工作联系单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-LXD-016

致：浙江中天智汇安装工程有限公司项目部

事由：

关于加强建筑工程沉降观测管理的通知

内容：

升压站综合楼二层满堂架已搭设完成。经巡查，未见沉降观测记录。沉降观测是一项不可逆的工作，施工单位应高度认识到沉降评估的重要性，杜绝编制造假现象。必须配备相应设备仪器及人员，按照沉降观测细则进行观测。

上述情况请贵司尽快落实，并反馈项目监理部。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。



扫描全能王 创建