

监理工作联系单

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

编号: WLHT-LXD-010

致: 北京宸华建筑工程有限公司

内蒙古富华新能源有限公司

科右前旗鑫天翔劳务分包有限公司

主题: 关于现场立柱混凝土浇筑施工事宜

内容:


我监理部现场巡视立柱混凝土浇筑时发现各单位均存在混凝土浇筑未进行振捣现象, 严重违反施工规范要求。要求各单位施工前做好技术交底, 混凝土浇筑必须进行振捣, 否则将进行经济考核。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式三份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。