

监理工作联系单

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：WLHT-LXD-001

致： 科右前旗鑫天翔劳务分包有限公司

河南国龙建设工程有限公司

内蒙古富华新能源有限公司

北京宸华建筑工程有限公司

主题：关于光伏区支架安装及混凝土浇筑问题

内容：

光伏区支架安装时斜梁、檩条按顺序安装，在组装时注意区分螺丝长短并按设计要求组装；前后立柱浇筑时必须用振动棒振捣。随后混凝土柱帽要及时浇筑并振捣抹平。否则造成的一切后果及损失由你单位自行承担。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：

孙学东
2019.11.15

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。