

监理工作联系单

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

编号: WLHT-LXD-004

致: 科右前旗鑫天翔劳务分包有限公司

河南国龙建设工程有限公司

内蒙古富华新能源有限公司

北京宸华建筑工程有限公司

主题: 关于现场防火及临时用电安全文明施工事项

内容:

- 1、施工作业区草场面积分散, 现场防火管理难度较大, 要求现场所有施工人员严禁使用明火 (如烤火取暖、抽吸烟等)。
- 2、钢筋加工区, 要执行三级配电、三级保护制度, 实行一机一闸、一漏、一箱; 严禁一机多接; 一级二级配电箱接零接地保护专人负责, 现场要配备灭火器材。
- 3、生活区严禁乱拉乱接电线, 对烧煤炉及电热取暖用器严格检查是否漏电。
- 4、现场所有施工人员必须佩戴安全帽。

以上问题请贵单位严格检查、执行, 排除安全隐患, 否则造成的一切后果有你们部自行承担。

项目监理机构 (章):

总监/专业监理工程师: 王学东

日期: 2019.4.11

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。