

监理工作联系单

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号: WLHT-LXD-005

致: 北京宸华建筑工程有限公司

主题: 2 区、4 区箱逆变基础模板支撑事宜

内容: 我监理部在巡视 2 区、4 区箱逆变基础模板支撑过程中发现模板支撑方木较少, 混凝土浇筑时存在模板倒塌安全隐患。要求你部浇筑前必须按照相关规范要求增加模板支撑, 并固定牢靠, 严防发生安全施工。混凝土浇筑后及时采取保温措施对混凝土进行保护 (如使用煤炉取暖及塑料篷布等)



项目监理机构 (章):

总监/专业监理工程师: 王守东

日

期: 2019. 11. 14



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。