

监理工作联系单

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

编号: WLHT-LXD-007

致: 科右旗鑫天翔劳务分包有限公司

河南国龙建设工程有限公司

内蒙古富华新能源有限公司

北京宸华建筑工程有限公司

主题: 光伏区支架安装事宜

内容: 我部在巡视检查光伏区支架安装发现支架安装不平整, 支架檩条弯曲、凹凸不平;
檩托与檩条连接不符合要求; 部分支架螺栓未按照要求两平一弹安装, 缺少垫片、弹片;
要求各单位安排人员及时进行全面排查、整改。



项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师: 王学东

日

期: 2019.11.19

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。