

监理工作联系单

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM6-ZHJL--005

主送：天津电建新能源建设有限公司

抄送：钦州通威惠金新能源有限公司

主题：关于集电线路施工注意事项

经业主及监理部现场巡视检查发现施工现场存在安全隐患，要求你方做好以下几个方面的事项：

- 1、组塔作业严禁无证人员上塔施工，做到人证合一；
- 2、严禁穿雨靴上塔施工，上塔前做好安全装置的检查，塔上施工必须使用双保险，确保施工人员安全；
- 3、要正确佩戴安全帽；
- 4、疫情还未彻底结束，施工人员必须佩戴具有防护作用的口罩，做好疫情期间自我防护工作；
- 5、必须安装小物料提升或者下降的临时用绳索，严禁高空抛物；
- 6、临近村庄的施工区域，施工时必须设置警戒线；
- 7、带标识的安全员要做好施工区域的安全防护工作，及时辨识危险源，消除安全隐患；
- 8、现场管理人员要加强现场管控，及时消除可避免的安全隐患；

望贵单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020年4月10日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建