

监理工作联系单

工程名称: 大韩玻璃1.977MW分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-GZLX-001

致: 先能电力工程有限公司

事由 关于冬季施工的事宜

内容:

贵方建设的大韩玻璃1.977MW分布式光伏发电项目近日连续平均气温已低于5摄氏度已到达冬季施工的标准要求,要求你方及时根据本地冬季低温及多雾、多霾情况制定冬季施工方案,并及时对相应人员进行技术交底,及时对施工现场根据冬季施工方案实施相应措施,避免安全隐患。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

王朝煌

日期: 2014 年 12 月 9 日

本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。