

工作联系单

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-DZQH-003

致：阳光电源股份有限公司

主题：施工质量、报验相关事宜

内容：

经检查你单位施工的德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目存在问题有电缆穿管连接处防腐使用普通漆，不符合规范要求，现场监理已口头提出，现要求施工单位严格按照施工规范要求焊口处使用沥青漆进行防腐；否则出现一切后果由施工单位自负。



项目施工机构（章）：

项目负责人：

日

期：2020.4.23

本表一式3份，有项目部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，施工项目部存1份