

工作联系单

工程名称：普洛斯济南临港西区物流园 800KWp 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JNLG-002

致：阳光电源股份有限公司

主题：施工质量、报验相关事宜

内容：

经检查你单位施工的普洛斯济南临港西区物流园 800KWp 分布式光伏发电项目存在问题

- 1、材料进场检查无生产企业资质、产品第三方检测报告、合格证等；
- 2、并网柜开箱检查问题按照开箱检查内容落实整改消缺；
- 3、施工现场出现与图纸不符之处，应走设计变更流程，不准随意私自更改图。

以上内容现场监理多次口头提出，现要求施工单位严格按照材料进场报审程序进行报审，无企业资质、性能检测报告、合格证等不准使用。否则进行暂停施工或经济处罚处理，因此出现一切后果由施工单位自负。

项目施工机构（章）

项目负责人：_____

日期：2020.4.15



本表一式3份，有项目部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，施工项目部存1份