

工作联系单

工程名称：普洛斯济南临港西区物流园 800KWp 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JNLG-003

致：阳光电源股份有限公司

主题：施工质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工的普洛斯济南临港西区物流园 800KWp 分布式光伏发电项目存在问题有接地扁铁焊接十字搭接、直角拐弯搭接面不足及扁铁固定出现铁屑未及时清理；以上内容现场监理口头提出，现要求施工单位严格按照施工规范要求施工。否则出现一切后果由施工单位自负。

项目施工机构 (章)：

项目负责人：

日

期：2020.4.23

本表一式 3 份，有项目部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，施工项目部存 1 份