

工作联系单

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-DZQH-007

致：阳光电源股份有限公司

主题：施工进度相关事宜

内容：

经检查你单位施工的德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目进度存在问题：

- 1、施工人员不足，施工进度滞后；
- 2、桥架夹具安装在采光带瓦楞上，建议桥架导轨安装离开采光带瓦楞以防采光带处渗漏，造成后期移交屋面及维修困难；

以上内容现场监理已多次口头提出，未得到解决，现要求施工单位严格按照施工进度计划组织施工人员进场施工，确保在合同工期内完成；否则出现一切后果由施工单位自负。

项目监理机构（章）

项目负责人：张林

日期：2020.5.21

本表一式 3 份，有项目部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，施工项目部存 1 份