

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304MW 光伏电站项目

编号 DHJR-LX-03

致: 江苏中天科技工程有限公司项目部 (施工单位)

主题:

质量、安全交底

内容:

一、施工单位应严格按图纸设计要求及国家有关规范要求施工,对施工人员做好质量和安全技术交底工作。

二、吊车吊装要专人指挥,拉好有较警示线,工人必须先戴安全帽进入施工现场,上屋材料不得集中堆放,上屋后及时分散。

三、每天上班前必须对工人进行早会安全交底,进入施工现场必须佩戴口罩及安全帽,喝酒禁止进入现场施工,临空作业时必须系好安全带,施工场所禁止吸烟,临边及屋面采光部位要有防护及警示标志,同时积极配合,接受厂方的安全管理规定。

四、组件吊装吊件上部两侧应设置大于组件的防挤压装置,以防组件受挤而损伤组件;组件散料不得单人扛运,必须两人搭运散件。

五、所有支架构件及电气安装应牢固稳定可靠,防松动弹簧垫片及垫片不得漏放,处露丝扣不得少于两丝,下班时套好的丝扣应紧完再下班,以免忘记而遗漏,每道工序完成后积极做好自检工作,合格后再报业主及监理验收。

六、施工现场垃圾、废料应随做随清,保持工作区内现场有良好的干净卫生环境。

抄送建设单位一份

项目监理单位

监理工程师/负责人

2020 年 04 月 20 日

填报说明:

本表一式 3 份,由项目监理单位填写,抄送相关单位