

监理工作联系单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：JXM8-JL01-008

致：青海驰腾电力自动化工程有限公司

抄送：公安县通威渔光科技有限公司

事由：关于升压站集电线路进线事宜

内容：

我方监理人员升压站巡视时发现，一次舱南端电缆沟外线进线口存在东西方向三层控制电缆和即将引入的发电场区的 35KV 高压电缆交叉且难以通过的情况，为保证控制线路的稳定不受干扰，为保证即将引入的发电场区的 35KV 高压电缆顺利引入各高压柜，望你单位提前拟定方案，报监理单位和业主审批后实施。



监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：秦锦华

日

期：2020.05.17

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建