

监理工作联系单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：JXM8-JL01-010

致：青海驰腾电力自动化工程有限公司

抄送：公安县通威渔光科技有限公司

事由：关于全站户外照明线路和综合楼配电装置配电线路布置事宜

内容：

目前升压站各项工作正紧张进行，站区和户外照明装置及综合楼的布置电源线工作也在同步进行，为保证施工质量和配电装置、线路安全，望你单位严格按照施工图卷册《全站户外照明》要求施工，综合楼配电装置以及布线严格按照相关电气工程设计规范、标准和验收规范等要求施工。

特此为盼



监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建