

监理工作联系单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：JXM8-JL01-011

致：中电建湖北电力建设有限公司

抄送：公安县通威渔光科技有限公司

事由：关于现场材料堆放未做雨天防护事宜

内容：

经现场巡查发现你单位在光伏 T2 区料场材料堆放时出现以下问题：

- 1、有箱式包装的材料现场堆放时为做好防雨措施，材料及设备上未盖雨篷布进行遮挡（附图 1）；
- 2、箱式包装的材料及设备堆放时下方未垫平，下雨导致材料及设备发生倾斜，有倒塌风险（附图 2）；

以上问题监理人员已多次督促望贵单位引起重视，特此为盼。




图 1



图 2

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：

日

期：

2020年12月13日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。