

监理工作联系单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：JXM8-JL01-015

致：青海驰腾电力自动化有限公司

中电建湖北电力建设有限公司

抄送：公安县通威渔光科技有限公司

事由：关于做好升压站内安全施工措施的事宜

内容：目前升压站所有设备已经带电，而青海驰腾电力自动化有限公司和中电建湖北电力建设有限公司尾项施工还未完成，为了保证电站的安全运行和施工人员的生命安全，特作如下规定：

- 1、遵守站内各项管理制度，服从生产运维的管理。
- 2、进入施工现场必须先到生产运维处报备，允许后方可进入施工现场；
- 3、未正确佩戴安全帽不得进入施工现场。
- 4、严禁跨越带电区域和围栏。
- 5、严格按规范保持好与带电设备的安全距离。
- 6、当天施工完必须做到工完、料净、场地清。
- 7、严禁在现场抽烟、嬉笑、打闹和大声喧哗。
- 8、严禁在站内攀爬，爱护公物防止破坏现有实施。
- 9、主变等重要带电设备区，青海驰腾施工单位必须拉好警戒线，明示安全警示标志。

以上规定，望严格遵守。

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：张连忠

日

期：



填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。