

监理工作联系单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：JXM8-JL01-016

致：中电建湖北电力建设有限公司

抄送：公安县通威渔光科技有限公司

事由：关于做好光伏区带电区域安全施工的事宜

内容：光伏区 T1、T2、T11 区域已带电，其他区域也逐步带电投运，目前带电区域内还有不少围墙施工未完成，为了保证进入带电区域内人员的生命安全和光伏区安全运行，特作如下规定：

- 1、完善带电区域内标识标牌、安全警示标志及重要设备周围拉警戒线，箱变平台必须上锁。
- 2、制定带电区域施工专项方案，每个带电区域施工，必须有专人监管，确保人员生命安全。
- 3、未正确佩戴安全帽不得进入施工现场。
- 4、严格按规范保持好与带电设备的安全距离。
- 5、当天施工完必须做到工完、料净、场地清。
- 6、严禁在现场抽烟、嬉笑、打闹和大声喧哗。
- 7、禁止闲杂人员进入带电区域内，光伏场区内禁止钓鱼。
- 8、爱护公物防止破坏现有设施。

以上规定，望严格遵守。

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。