

监理工作联系单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：JXM8-JL01-026

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于禁止将剩余材料私自加工后使用的事宜

内容：经监理人员现场巡视发现，你单位施工人员私自将剩余支架进行加工后使用。

项目进入后期阶段，现场材料缺失较为严重，建设单位和监理项目部已多次要求对缺失材料进行统计，并同时上报业主和监理项目部，进行集中采购、增补；到目前为止，材料仍然不能满足现场要求，且私自进行支架二次加工后使用。

望你单位引起高度重视，不允许私自进行材料加工，停止使用二次加工材料。

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日



期：2020年11月3日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



由 扫描全能王 扫描创建