

监理工作联系单

工程名称：常州金坛贝特瑞 10.8MW 项目

编号：ZHJL-001

致江苏天目电力建设有限公司

事由：

关于一号厂房旋转楼梯安全问题

内容：

1、我方在现场巡视施工中发现存在安全隐患，旋转楼梯部分竹板，松动，有空隙。容易造成高空坠落安全事故，必须立即整改。整改后报知监理，三方现场检查，确保旋转楼梯安全使用。

附图：



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：时金堂

日期：2020 年 6 月 5 日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。