

监理工作联系单

工程名称：： 贝特瑞（江苏）新材料有限公司 10.79MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JSJTBTR-851-4-4-9

致：致江苏天目电力建设有限公司项目部

主题：关于现场质量问题

内容：

监理人员巡视现场发现以下问题：

在浇筑 1 号和 4 号预制舱条基时，发现 1 号预制舱基础的承重梁宽度少于 50cm,其主筋缺少 4 根，要求施工方严格按照图纸施工。

项目监理机构（章）：

监理工程师： 王红/3

日期： 2020.6.8

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建

