

监理工作联系单

工程名称: 南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号: NJGXDC-851-4-4-5

致: 四川渝庆建安建设工程有限公司 项目部

主题: 关于接地扁钢焊接质量的相关事宜

内容:

彩钢瓦屋面支架外露不足 5 公分, 易发生螺栓掉落, 不符合支架安装要求



以上内容请施工单位负责人能够引起足够重视, 及时安排施工人员整改。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 陈松

日

期:

2020.05.26

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。