

监理工作联系单

工程名称：杭州普枫新能源临江南物流园 0.85MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LJNPF-LXD-05


致：阳光电源股份有限公司 施工项目部

事由：

文明施工

内容：

2020 年 06 月 14 日临江南物流园吊装组件至 A2 屋面时，吊装组件包装箱直接放置屋面彩钢瓦，因在组件吊装前已经告知组件吊装放置屋面时，不能直接放置于屋面波峰上，易造成瓦刃变形及漏雨现象，现你部放置组件违反规定，故对处于两千元人民币经济罚款作为警告！



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 06 月 14 日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。