

监理工作联系单


工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TLTLX-004

致：友联绿建工程建设有限公司施工项目部

主题：现场彩钢瓦除锈刷漆事宜

内容：今日我方对屋面彩钢瓦除锈刷漆施工，巡视发现彩钢瓦表面未清理的进行底漆粉刷，施工质量下降。



为保证现场施工质量及验收顺利，现要求施工方立即整改，经我方及业主方验收合格后进行后续施工，若未整改我方将依据施工现场管理方案进行经济考核，若对本通知有任何异议，次日以书面方式递交我监理部。

刘文静

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2020.06.21

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。