

监理工作联系单

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TLTLX-005

致：友联绿建工程建设有限公司施工项目部

主题：檩条安装现场安全事宜

内容：今日我方对加固檩条安装施工现场巡视，发现现场安全措施不到位，存在以下安全隐患：

- 1、高空作业部分人员未系安全带。
- 2、施工半径内未设置警戒带灭火器等安全警示标识。
- 3、檩条转运不规范，对厂房地坪损坏。
- 4、高空打孔作业水泥块掉落至地面无防护措施。

整改要求：

- 1、落实班前会制度，检查施工人员安全用品穿戴情况，做好针对每天进行工序安全交底技术交底，高空作业未系安全带禁止作业。
- 2、室内加固，配置专职安全员并全天在岗，不得脱岗。
- 3、施工半径内设置警戒带等警示标识。
- 4、做好顶部工具、材料、垃圾固定回收防护措施，防止高空坠物。
- 5、施工现场配置灭火器。
- 6、每日下班前做好设备归位，临时用电，及产生的垃圾清理干净。

为保证现场安全文明施工，现要求施工方立即整改，若未整改我方将依据施工现场管理方案进行经济考核，若对本通知有任何异议，次日以书面方式递交我监理部。

项目监理机构

专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。