

监理工作联系单


工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TLTLX-008

致：友联绿建工程建设有限公司施工项目部

主题：彩钢瓦防腐事宜


内容：近期我方巡视屋面施工时发现多处已防腐、喷漆彩钢瓦出现油漆裂纹，爆皮脱落现场，现通知贵单位及时整改，保证施工质量，避免影响后续光伏施工。



项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日期:



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。