

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-LXD-006

主送: 西格码电气股份有限公司施工单位

抄送: 龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司业主项目部

主题: 关于资料的相关问题

内容:

经审查你单位资料存在以下问题:

- 1、开工报审及其他资料无日期。
- 2、技术安全交底无人员签字。
- 3、施工企业资质无报审表。
- 4、无升压站设备实验调试报告。
- 5、开箱检查没有接收人签字及参加人员签字。
- 6、施工方案报审表不具体。

以上内容在9月29日已经当面进行口头令其整改,你单位承诺编辑整改资料,至今半月有余未见整改成果。现要求你单位2天之内整改完成,否则责任自负并罚款处理。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

日

期: 2020年10月16日

本表一式3份,由项目监理部填报,建设单位存1份、项目监理存1份,承包单位存1份。