

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-LXD-014

主送: 誉海建设工程有限公司施工单位项目部

抄送: 龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司业主项目部

主题: 关于二次灌浆的相关事宜

内容:

目前你单位二次灌浆已开始施工, 我监理项目部要求如下:

1、提供灌浆料原材复试报告。

2、灌浆料试块复试报告中必须要有抗压、抗折强度。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2020.12.15

本表一式3份, 由项目监理部填报, 建设单位存1份、项目监理存1份, 承包单位存1份。