

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-LXD-020

主送: 誉海建设工程有限公司施工单位项目部
苏华建设集团有限公司

抄送: 龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司业主项目部

主题: 关于施工现场遗漏事宜

内容:

- 1、风机基础预埋件外露部分做防腐处理;
- 2、箱变明敷接地扁铜刷黄绿漆;
- 3、外爬梯底端需按照设计要求增加混凝土板:(300*300*300 C20素混凝土)
- 4、散热器固定螺栓、塔筒固定螺栓安装完成后进行防腐;



项目监理部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2011.3.30

本表一式3份,由项目监理部填报,建设单位存1份、项目监理存1份,承包单位存1份。