

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-LXD-024

主送: 誉海建设工程有限公司施工单位项目部

抄送: 龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司业主项目部

主题: 关于二次灌浆施工相关事宜

内容:

你单位施工的 10#风机二次灌浆问题:

1、二次灌浆材料采用西卡牌 C100 灌浆料代替西卡牌 C80 灌浆料, 属于施工单位行为;

2、高标号灌浆料代替低标号灌浆料要与生产厂家多次确认或厂家出具书面证明;

3、高标号灌浆料禁止与低标号灌浆料混用;

项目监理部 (章):

总/ 专业监理工程师:

日

期: 2021.5.14

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 1 份、项目监理存 1 份, 承包单位存 1 份。