

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目 编号: DZCPSQ-ZHJL-LX-20210330

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由: 关于确保钢结构产品质量要求需提供相关资料文件的事宜

内 容:

根据本式程光伏发电车棚骨架工程 G01《结构设计说明》中第四条中第 1 条、第 2 条、第 3 条中的要求, 为确保钢结构材料质量的稳定性和整体的安全性, 请贵单位提供如下资料:

- 1、钢材、连接材料、涂装材料质量合格证明文件、厂家性能检测报告
- 2、焊接材料质量证明文件或检验报告
- 3、钢结构取样送检至第三方检测, 并出具检测报告及检测单位资质
- 4、焊缝自检报告
- 5、钢结构材料清单
- 6、钢结构加工焊接厂资质及焊接人员特种作业证

以上材料请提供资料原件, 并应真实有效。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日 期: 2021 年 3 月 30 日

本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存二份, 监理项目部存贰份。