

GFDZJBM07: 监理工作联系单

## 监理工作联系单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目 编号: DZCPSQ-ZHJL-LX-20210430

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由: 关于请设计对直流 4 平方电缆套管所用材料进行回复的事宜

内容:

监理巡查发现, 光伏组件下方直流电线穿线所用材料为 PE 塑料波纹管, 使用寿命达不到光伏设计年限或使用寿命不长, 按照以往相关光伏项目验收要求, 应使用金属波纹管。由于监理部无此部分材料清单, 烦请贵部联系设计院对此部分所用材料进行详细说明, 并回复。此致



项目监理机构(章): \_\_\_\_\_

总/专业监理工程师: \_\_\_\_\_

日期: 2021 年 4 月 26 日



本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存二份, 监理项目部存贰份。