

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号: DZCPSQ-ZHJL-LX-2021071602

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由: 关于现阶段施工安全问题相关要求的事宜

内容: 根据目前施工情况, 天气进入高温高热天气和监理巡视检查发现, 现场有以下问题应及时按要求督促落实到位, 希望施工方根据现场施工进度认真落实, 严格安全施工, 如下:

- 1、少数工人安全帽不能正确佩戴, 个别工人经常出现脱帽现象, 特别是地面电缆沟作业人员, 经常出现少量违章人员;
- 2、现场工作负责人或带班人员不能及时发现和制止, 且出现带头违章情况 (比如安全帽佩戴不正确);
- 3、个别登高作业工人登高作业时安全带系扣不正确或未系扣;
- 4、安全用电不规范, 电工对电箱点检不到位, 漏电开关更换不及时。

请施工负责人对现场安全情况认真对待, 查漏补缺, 举一反三, 管理到位, 严格按照安全规章制度执行, 切勿出现任何一例安全事件。

项目监理机构 (章): _____

总/专业监理工程师: _____

日期: 2021 年 7 月 16 日

本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存贰份。