

GFDZJBM07： 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目 编号：DZCPSQ-ZHJL-LX-20200503

致：浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部
事由：

关于设备基础和电缆沟使用材料进场报审事宜

内容：

今日施工现场设备基础已开始进行垫层混凝土浇筑，后续的混凝土结构用钢筋、砌筑用砖块以及接地焊接用的角钢扁钢等相关材料均需要进行进场。另电缆沟内需用的穿线管也会陆续进场。鉴于此情况，要求你部对这些进场材料进行质量自检，收集完善这些材料的质量证明文件进行报审，报审合格后的材料方可用在设备基础和电缆沟等部位的施工。特此说明。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  

日 期： 2020 年 05 月 03 日

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 贰 份。