

监理工作联系单

工程名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-007

致：上海道发能源科技有限公司抄送：厦门新道光伏科技有限公司

事由：关于台风登陆现场安全事宜

内容：

你单位承建的【施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目】，因明日有台风登陆，现要求你单位尽快清理屋面施工器具及施工垃圾，切断临时电源，安排专人检查现场组件、桥架、逆变器等设备固定螺丝，检查天沟排水口是否堵塞，屋面防水层有无破损。如因以上原因造成设备损坏及其他损失，将由你方承担一切责任。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2021年8月10日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建