

监理工作联系单

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-QZLX-005

致：江苏长江环境科技工程有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目施工项目部

事由：关于电缆施工的事宜

内容：

本项目部分汇集线路已带电，在高压电缆移位及回填过程中必须符合相应电力操作规程，在电缆隐蔽前必须通知我方进行检查，检查合格后方能回填。望贵单位在后续施工中注意施工工序，确保隐蔽工程顺利施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王朝大

日

期：2020-6-21

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存1份，施工项目部存1份。