



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工作联系单

NO: CZZH-7101-AQ-006

致 上海宝冶集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 关于光伏场区配电箱管理及疫情防控事宜

内容:

光伏场区站内配电箱管理: 2020年11月23日会议建设单位要求需贵单位安排专人与场区站内配电箱管理单位进行对接, 排查场区站内配电箱存在的安全隐患, 并对排查出问题进行整改, 整改完成后移交建设单位进行管理。

疫情防控: 针对近期上海本地新增本土新冠病例, 贵单位需加强疫情防控管理, 并对施工人员进行疫情防控专项安全交底工作。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

2020年11月24日