



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工作联系单

NO: CZZH-7101-ZL-006

致 上海宝冶集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 关于升压站主体结构及电气设备基础沉降观测的事宜

内容:

升压站主体结构及电气设备基础已浇筑完成,至今未见沉降观测记录,需总包单位联系具有资质的单位及人员按照设计要求对升压站主体及电气设备基础进行沉降观测(沉降测量时提前告知监理项目部,安排监理人员进行见证),并做好实测记录。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:



2020年09月29日