

监理工作联系单


工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康 2.6MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LXD-004

主送：陕西广易来生态环境工程有限公司

抄送：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司

主题：关于项目加固安全事宜

经巡视检查发现，3号厂房加固时，脚手架上两踏板之间连接紧固不到位，要求你单位立即整改，安全为重。



监理项目部

总/专业监理

日期：2020年7月14日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。