

## 监理工作联系单

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康 2.6MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LXD-005

主送：湖南鸿源电力建设有限公司

抄送：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司

主题：关于组件进场分散安装事宜

甲供组件进场，项目现场安装组件时，必须对施工人员进行安全技术交底，以免损坏组件。要求在组件吊装，倒运，安装过程中应加强隐裂控制，要轻拿轻放，严禁踩踏组件。搬运组件过程中应二人搬运，若一人搬运时，应采用侧握边框侧面搬运，不得采用头顶或背扛方式。组件安装过程中施工人员不得将工器具，螺丝，水桶等杂物堆放在组件上，组件护角应及时收集，严禁随处丢弃。要严格控制组件安装误差，平面和边缘严禁出现波浪线，组件间边缘高差应符合规程要求。要求你单位给予高度重视，避免损坏组件，如出现隐裂处罚金额为 1000 元，望你公司能够在合同规定日期内顺利并网发电。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王立军

日期：2020 年 7 月 19 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。