

监理工作联系单

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康 2.6MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD-006

主送: 湖南鸿源电力建设有限公司

抄送: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司

主题: 关于组件安装事宜

1. 禁止安装工人屁股一角坐在组件上或搭在组件上。
2. 禁止工具桶或电动扳手等工具放在组件上。
3. 禁止组件个人肩扛等任何可能挤压组件的行为。
4. mc4 一定绑扎在支架上, 千万不要落在彩钢瓦屋顶。
5. 组件分散再支架时, 禁止出现堆叠情况。

如发现以上违规安装现象, 直接经济处罚。望你施工单位引起高度重视。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2020 年 1 月 23 日



本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。