

监理工作联系单

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康 2.6MW 分布式光伏发电项目 编号：ZMHL-LXD-007


主送：湖南鸿源电力建设有限公司

抄送：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司

主题：关于四平方线穿管

经巡视检查发现 4 号屋面极个别切割完圆管未作毛刺处理，个别穿管完成的未有保护套。

现要求你单位对该工序进行检查整改，对四平方线进行有效保护。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王生

日期：2020 年 8 月 21 日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。